

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А

ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990

Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС RU.0001.513710

Зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц 02.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в г. Шуя,
Шуйском и Савинском районах»
Руководитель ИЛЦ
А.Н.Степин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 597 от «03» марта 2020 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача Мишуровой Г.К. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»

Дата и время отбора пробы (образца): 03.03.2020 г. 10:00

Дата и время доставки пробы (образца): 03.03.2020 г. 11:30

Основание отбора: договор № 37 ВЛ/К/Г от 15.01.2020 года

Цель исследования: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Управление муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района, 155210, Ивановская область, п. Верхний Ландех, ул. Комсомольская, д. 6

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): артезианская скважина, Ивановская область, Верхнеландеховский район, д. Косиково

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца):

ВЛ.1.2.03.03.20.597.АС.03.Д

Изготовитель:

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Вес пробы: 3,5 л

Тара, упаковка: стерильная бутылка из стекла, стеклотара, тара из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора пробы

Специалист ответственный за оформление протокола:

(Подпись)

(ФИО)

общее количество страниц 3; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Формуляр идентификации Ф 5.4.17.2014

Код образца (пробы):

ВЛ.1.03.03.20.597.АС.03.Д

Наименование	Инвентарный/Заводской номер	Дата ввода в эксплуатацию
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ	1010400270	2011г.
Стерилизатор воздушный ГП-10 МО	1010600346	2014г.
Баня водяная многоместная ТБ-4А	140438	2018
Анализатор жидкости многопараметрический «Экотест – 2000 И»	1010400271	2011 г.
Преобразователь измерительный анализатора жидкости лабораторный Мультитест ИПЛ-301	1010400154	2010г.
Анализатор вольтамперометрический ТА-lab	1010600267	2011г.
Весы электронные ВСЛ-200/ 0,1А	1010600462	2013г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Начало исследования: 03.03.20г.

Окончание исследования: 05.03.20г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6



Органолептические и обобщенные показатели

1	Запах при 20 ⁰ С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 ⁰ С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3,4	≤ 20	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	рН	7,26	6 ÷ 9	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	194,5	≤ 1000	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
7	Жесткость общая	2,0	≤ 7,0	Ж ⁰	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	2,2	≤ 5,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Химические вещества

9	Аммиак (по азоту)	0,2	≤ 2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Медь	< 0,0006	≤ 1,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04
11	Нитраты (по NO ₃)	2,6	≤ 45,0	мг/дм ³	РД 52.24.367-2010
12	Нитриты (по NO ₂)	0,08	≤ 3,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.3-95
13	Сульфаты	4,2	≤ 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
14	Хлориды	2,9	≤ 350	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3.96-97
15	Марганец	< 0,005	≤ 0,1	мг/дм ³	МУ 31-10/04
16	Фториды	0,19	≤ 1,5	мг/дм ³	РД 52.24.360-2008
17	Свинец	< 0,0002	≤ 0,03	мг/дм ³	МУ 31-03/04
18	Цинк	0,0040	≤ 5,0	мг/дм ³	МУ 31-03/04
19	Кадмий	< 0,0002	0,001	мг/дм ³	МУ 31-03/04
20	Железо	0,18	≤ 0,3	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
фельдшер-лаборант	Лабцова Л.А.	
химик-эксперт	Кулыгина Т.Е.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией: Хромова И. Н		Подпись ...  ...
Формуляр идентификации Ф 5.4.17.2014		общее количество страниц 3 ; страница 2

Код образца (пробы):

ВЛ.2.03.03.20.597.АС.03.Д

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ																					
Наименование		Инвентарный номер		Дата ввода в эксплуатацию																	
Термостат электрический суховоздушный «ТС-1/80 СПУ»		1010600295		2013г.																	
Термостат электрический суховоздушный «ТС-1/80 СПУ»		1010600296		2013г.																	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:																					
Начало исследования: 03.03.2020			Окончание исследования: 05.03.2020																		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования																
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см ³	МУК 4.2.1018-01																
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см ³	МУК 4.2.1018-01																
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Исследования проводили:</th> <th>Ф.И.О.</th> <th>Подпись</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Лаборант</td> <td></td> <td>Стрелкова Л.А.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Врач-бактериолог</td> <td></td> <td>Устинова Е.С.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ф.И.О. заведующей лабораторией</td> <td></td> <td>Хромова И.Н.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Исследования проводили:		Ф.И.О.	Подпись	Лаборант		Стрелкова Л.А.		Врач-бактериолог		Устинова Е.С.		Ф.И.О. заведующей лабораторией		Хромова И.Н.	
Исследования проводили:		Ф.И.О.	Подпись																		
Лаборант		Стрелкова Л.А.																			
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.																			
Ф.И.О. заведующей лабораторией		Хромова И.Н.																			
Формуляр идентификации Ф.5.4.17.2014				Общее количество страниц 3 Страница 3																	